



Kraków, dnia 26.01.2021 roku

DOTYCZY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy: *przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup i wdrożenie infrastruktury serwerowej w ramach Projektu pn.: Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego – kontynuacja.”*

Znak sprawy: **ZZP.261.33.2020**

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ, modyfikacja postanowień SIWZ, zmiana (wydłużenie) terminu składania ofert

I. Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ:

W związku z pytaniami do treści SIWZ, jakie wpłynęły do Zmawiającego, niniejszym działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 roku poz. 1843 z późn. zm. – dalej jako ustawa pzp) publikuje się treść pytań oraz udziela się następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

(dotyczy zadania 1):

Czy dopuszcza się procesor z wynikiem co najmniej 23000pkt w teście PassMark - CPU Mark, Multiple CPU Systems?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza procesor z wynikiem co najmniej 23 000 pkt w teście PassMark - CPU Mark, Multiple CPU Systems

Pytanie 2:

W zał 3 OPZ pkt 2 A Zamawiający zapisał:

Napięcie wejściowe - 140 - 328 V – 50/60 Hz

Czy zamawiający dopuszcza zapis :

Napięcie wejściowe - 140 - 280 V – 50/60 Hz

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza parametr napięcia wejściowego w zakresie 140 - 280 V – 50/60 Hz.

Pytanie 3:

W zał 3 OPZ pkt 2 A Zamawiający zapisał:

Gniazda wyjściowe zasilające - 3 grupy minimum 8 sterowalnych gniazd EC 320 C13, 1 gniazdo sterowalne IEC 320 C19

Proszę o uściślenie.



Czy określenie „8 sterowalnych gniazd” należy rozumieć jako sterowalne pojedyncze gniazda , czy 3 sterowalne grupy gniazd w których skład wchodzi minimum 8 gniazd EC 320 C13, 1 gniazdo IEC 320 C19 ?

Odpowiedź:

Określenie należy rozumieć jako 3 sterowalne grupy gniazd.

(Pytania 4 – 7 poniżej dotyczą Część zamówienia nr 1 - Zadanie nr 1 - Zakup serwerów do pracy w klastrze (2 szt.) wraz z oprogramowaniem)

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuści serwery bez czujnika otwarcia obudowy? Jest to rozwiązanie stosowane tylko przez DellEMC i nie ma logicznego uzasadnienia, gdyż do serwerowni dostęp mają tylko osoby uprawnione.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza serwery bez czujnika otwarcia obudowy.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuści serwery posiadające złącze Serial realizowane przez technologię SerialOverLan RJ45?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza serwerów posiadających złącze Serial realizowane przez technologię SerialOverLan RJ45.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający dopuści serwery bez możliwości zarządzania przez micro-usb na froncie, lecz z możliwością zarządzania przez RJ45 dostępne z tyłu serwera które jest znacznie częściej wykorzystywane i pozwala również zdalnie administrować serwerem?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza serwery bez możliwości zarządzania przez micro-usb na froncie, lecz z możliwością zarządzania przez RJ45.

Pytanie 7:

Czy zamawiający dopuści serwer który nie posiada możliwości monitorowania z jednej konsoli innych serwerów fizycznych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza serwerów które nie posiadają możliwości monitorowania z jednej konsoli innych serwerów fizycznych.



II. Modyfikacja postanowień SIWZ:

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy pzp, wobec treści udzielonych odpowiedzi na powyższe pytania do treści SIWZ, Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów Załącznika nr 3 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, w następujący sposób:

(Zmiana dotyczy)

2. Urządzenie UPS wraz z dodatkowym modułem baterii – 1 kpl. A. UPS – 1 szt.

Stary zapis:

Napięcie wejściowe 140 - 328 V – 50/60 Hz

Nowy zapis:

Napięcie wejściowe 140 - 280 V – 50/60 Hz

Stary zapis:

Gniazda wyjściowe zasilające 3 grupy minimum 8 sterowalnych gniazd EC 320 C13, 1 gniazdo sterowalne IEC 320 C19

Nowy zapis:

Gniazda wyjściowe zasilające 3 sterowalne grupy minimum 8 gniazd EC 320 C13, 1 gniazdo IEC 320 C19

(Zmiana dotyczy)

1. Serwer do pracy w klastrze – 2 szt.

Stary zapis:

Dodatkowe elementy wyposażenia

Przewody zasilające, szyny montażowe, uchwyty adaptujące, wbudowany czujnik otwarcia obudowy, ramka zamykana na kluczyk, chroniąca dyski przed nieuprawnionym dostępem.

Nowy zapis:

Dodatkowe elementy wyposażenia

Przewody zasilające, szyny montażowe, uchwyty adaptujące, ramka zamykana na kluczyk, chroniąca dyski przed nieuprawnionym dostępem.

Treść załącznika nr 3 do SIWZ (OPZ) z uwzględnieniem wyżej opisanych zmian zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego, wraz z niniejszymi wyjaśnieniami.

III. Zmiana (wydłużenie) terminu składania ofert;

Mając na uwadze zakres wprowadzonych zmian, które mogą rzutować na proces złożenia oferty, Zamawiający w celu umożliwienia Wykonawcom zapoznania się ze zmianami wprowadzanymi do OPZ oraz umożliwienia dokonania stosownych zmian w ofertach, **zmienia termin składania ofert na dzień 05.02.2021 roku godz. 13.00** godzina otwarcia ofert pozostaje niezmienna.

W związku z czym zmianie ulega:



treść pkt XI.13 ppkt 5) SIWZ

Stary zapis:

- 1) ofertę należy składać w jednym egzemplarzu, w opakowaniu lub kopercie nieprzeźroczystej. Na kopercie lub opakowaniu należy zamieścić informacje:

Nazwa i adres wykonawcy

Nazwa i adres zamawiającego, na który należy składać oferty

Oferta na:

„Zakup i wdrożenie infrastruktury serwerowej w ramach Projektu pn.: Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego – kontynuacja.”

Postępowanie ZPP.261.33.2020

Nie otwierać przed dniem 01.02.2020 r. godz. 13:30

Nowy zapis:

- 1) ofertę należy składać w jednym egzemplarzu, w opakowaniu lub kopercie nieprzeźroczystej. Na kopercie lub opakowaniu należy zamieścić informacje:

Nazwa i adres wykonawcy

Nazwa i adres zamawiającego, na który należy składać oferty

Oferta na:

„Zakup i wdrożenie infrastruktury serwerowej w ramach Projektu pn.: Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego – kontynuacja.”

Postępowanie ZPP.261.33.2020

Nie otwierać przed dniem 05.02.2020 r. godz. 13:30

oraz treść pkt XII.1 SIWZ

Stary zapis:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego Polskie Wydawnictwo Muzyczne al. Krasieńskiego 11a, 31-111 Kraków na Recepcji od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00-17:00 w terminie do dnia: 01.02.2021 r. do godz. 13.00.


Nowy zapis:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego Polskie Wydawnictwo Muzyczne al. Krasieńskiego 11a, 31-111 Kraków na Recepcji od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00-17:00 w terminie do dnia: 05.02.2021 r. do godz. 13.00.

SIWZ zawierającą zmiany opisane jak wyżej zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego wraz z niniejszymi wyjaśnieniami.

Wraz z niniejszą informacją dokonuje się stosownej zmiany ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP.

Z poważaniem


Lucyna Kinecka
specjalista ds. zamówień publicznych