



DOTYCZY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy zapytania ofertowego pn.: **Przeprowadzenie modernizacji pomieszczeń sanitarnych i doposażenie przestrzeni archiwizacyjnej w budynku Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie.**

Znak sprawy: **ZP.261.22.2020**

W związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego udzielamy następującej odpowiedzi:

Pytania dotyczące zadania nr 1:

1. Czy zamawiający jest w posiadaniu zestawienia wyposażenia sanitarnych?

Nie ma takiego zestawienia. Ilość należy przyjąć z rysunku (patrz legenda). Uzupełnienie w postaci charakterystycznych parametrów wyposażenia w załączeniu.

2. Czy zamawiający jest w posiadaniu zestawienia drzwi?

Parametry wielkościowe drzwi wskazano na rysunku A. 1.2. Parametry techniczne wskazano w opisie.

Drzwi płytowe przylgowe - wzór przyjąć jak dla pozostałych skrzydeł drzwiowych zamontowanych na antresoli.

- Ościeżnica drewniana regulowana

- Skrzydło o grubości 40 mm składające się z płyty wiórowej obłożonej obustronnie płytami mdf. Podwójna rama

konstrukcyjna drewniana.

- Laminowanie płytą CPL o gr 0,2mm, kolor biały

- Na każde skrzydło stosować trzy zawiasy ze stali nierdzewnej z możliwością regulacji w 3 kierunkach

- Wytrzymałość mechaniczna - klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (WG ZUAT-15/III.16/2007).

- Skrzydła drzwi z podcięciem (transfer powietrza) o powierzchni netto 220 cm²

Przed zamówieniem poszczególnych elementów należy przeprowadzić obmiar stanu istniejącego na budowie i weryfikację podanych wymiarów.

Wszystkie elementy zestawień w obiekcie muszą spełniać wymogi obowiązujących przepisów, polskich norm, parametrów technicznych i estetycznych na dzień wbudowania dotyczących poszczególnych elementów zestawienia.

Wszystkie elementy muszą posiadać niezbędne certyfikaty i aprobaty potwierdzające spełnienie szczegółowych wymagań dla wyrobów ujętych w zestawieniach.

Drzwi zaopatrzyć w piktogramy informacyjne ze stali szcztokowanej

Drzwi do toalet oraz ścianek kabin ustępowych w toaletach wyposażać we wkładki i/lub kluczyki łazienkowe stałe.

Drzwi wykładające się na drogę ewakuacyjną wyposażone w samozamykacz ukryty w skrzydle.

3. Czy zamawiający jest w posiadaniu zestawienia kabin sanitarnych?

Parametry wielkościowe kabin wskazano na rysunku A. 1.2. Parametry techniczne wskazano w opisie.

— płyta o konstrukcji warstwowej 36 mm grubości, rama aluminiowa pokryta z obu stron 3 mm płytą pełnego laminatu HPL w kolorze białym Ral 9003 i wypełniona pianką poliuretanową

— kabiny z nóżkami ze stali nierdzewnej cofniętymi w głąb kabiny sprawiające wrażenie zawieszonych w powietrzu

— pionowe krawędzie drzwi oraz odpowiadające im krawędzie ściany frontowej wykończone profilami

aluminiowymi tworzącymi felc zapewniający gładki efekt ściany frontowej

— profile i zawiasy samozamykające (ukryte) z aluminium anodowanego,

— gałka + indykatör ze stali nierdzewnej

— wysokość - 2080 mm włączając 100 mm prześwit nad podłogą.

4. Zwracam się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji z powodu.

Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu.

Pytania dotyczące zadania nr 2:

1. Załączony Projekt Budowlano-Wykonawczy przewiduje wykonanie hydroizolacji w pom. sanitarnych których brak w przedmiarze jeżeli ma być wykonana proszę o informację czy należy ją wycenić.

Tak.

Hydroizolacja pomieszczeń higieniczno- sanitarnych stanowić będzie płynna folia jednoskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, paroprzepuszczalna, nie przepuszczająca wody, trwale elastyczna. Zabezpieczenie elementów narożnych siatką systemową (stosować kompletny system wraz z płyną folią). Hydroizolacje poziome należy wywinąć na ściany co najmniej na wysokość h=15cm powyżej wykończonych warstw posadzek, przy użyciu rozwiązań systemowych w miejscach przejścia izolacji poziomej w pionową. Bezwzględnie należy zachować ciągłość hydroizolacji w pionie i poziomie.

2. j. w. maskownica grzejnika z blachy perforowanej nierdzewnej

Tak

Należy wykonać maskownicę grzejnika z blachy perforowanej o następujących parametrach:

- Stal nierdzewna 1.4301 X5CrNi18-10 2B DIN EN 10088-2
- Bez dodatkowej obróbki powierzchni.
- Format: 1,5 x 1300 x 2300 mm
- Perforacja: Lvl 2x20-5x24 DIN 24041oczek podłużne w układzie mijanym
- Orientacyjny prześwit względny: 32,62%
- Margines technologiczny
- Walcowana.

3. j. w. folia mleczna w istniejącym oknie

Tak

Istniejące okno należy wykleić folią statyczną mleczną, aby ograniczyć przezierność szyby w kabinie ustępowej.

4. j. w. zbiorczy wentylator wyciągowy wyposażony w automatykę sterującą

Tak,

należy zamontować zbiorczy wentylator wyciągowy z wytłumieniem akustycznym O125 (podłączone dwa króćce O125) wyposażony w automatykę sterującą - elektroniczną stabilizację podciśnienia, przystosowany do współpracy z kratkami wyciągowymi, przepływ max 250 m³/h, wymiary urządzenia 480x241x480 mm, Wyciąg powietrza z pomieszczeń sanitariatów realizowany będzie za pomocą wentylatora zbiorczego, wytłumionego akustycznie połączonego z kratkami wyciągowymi za pośrednictwem przewodów z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO, z kształtkami z fabrycznie zamontowanymi uszczelkami EPDM Jednostka wentylatora zbiorczego winna być wyposażona w elektroniczną stabilizację podciśnienia oraz mieć możliwość współpracy z kratkami wyciągowymi. Urządzenie to znajdować się będzie w przestrzeni nad sufitem podwieszonym (sufit na h=210 cm) pomiędzy kratkami wyciągowymi oznaczonymi na rysunku symbolem N2 a istniejącym kanałem wentylacji grawitacyjnej o przekroju 14x14 cm. Wyrzut powietrza zaplanowano bezpośrednio do istniejącego kanału wentylacyjnego. Istniejący kanał wentylacji należy w razie stwierdzenia nieszczelności uszczelnić rękawem aluminiowym (rozprężenie nadmuchowe rękawa wewnątrz kanału wentylacji grawitacyjnej).

5. j. w .nasada kominowa

Tak

6. Czy Zamawiający dopuszcza zamianę na inne , przewidzianych w projekcie płytek fazowanych w kolorze żółtym o wym. 10x20cm

Nie dopuszcza się zmiany.

7. Czy Zamawiający dopuszcza przedłużenie wymaganego w SIWZ t. j. do 30 grudnia 2020r. terminu wykonania robót , uwzględniając zachowanie terminów od wyboru oferty do podpisania umowy oraz to że zaprojektowane systemy kabinowe oraz płytki wymagają zamówienia (ok.2-4 tygodni).

Zamawiający nie dopuszcza przedłużenia terminu. Środki jakie Zamawiający otrzymał musi wykorzystać do końca br. roku.


Lucyna Kinecka
specjalista ds. zamówień publicznych





Polskie Wydawnictwo Muzyczne
al. Krasińskiego 11a · 31-111 Kraków
—
www.pwm.com.pl



Specjalista ds. zamówień publicznych
Lucyna Kłosek




Centrala:
Polskie Wydawnictwo Muzyczne
al. Krasińskiego 11a · 31-111 Kraków
tel.: +48 12 422 70 44 · fax: +48 12 422 01 74
e-mail: pwm@pwm.com.pl

Oddział w Warszawie:
Dział Zbiorów Nutowych
ul. Fredry 8 · 00-097 Warszawa
tel.: +48 22 635 35 50 · fax: +48 22 826 97 80
e-mail: wypozyczenia@pwm.com.pl

Dane:
NIP 6762502246
RIK 92/2016
REGON 363717113
NR KONTA BGK 25 1130 1150 0012 1271 2620 0001

Stelaż WC	<p>spluczka do WC do montażu przyściennego lub montażu w ścianie szkieletowej rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna do suchej zabudowy ustalone przyłącza do obiektu z szybką regulacją i blokadą wysokości materiał mocujący 2 sworznie mocujące WC mocowanie ceramiki rozstaw śrub 180/230 mm kolanko odpływowe z polietylenu Ø 90 mm regulacja głębokości zabudowy kształtka redukcyjna Ø 90/110 mm zestaw dopływowy i odpływowy spluczka GD2, 6-9 l z następującymi funkcjami: ustawienie fabryczne 6l i 3l pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami: 2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania przyłącze wodne ze strony lewej, prawej, od tyłu lub od góry armatura I klasy głośności izolowana przeciwroszeniowo przyłącze wodne ½" z wbudowanym zaworem kątowym i przyłączem do instalacji puszkii rewizyjno - ochronnej nie są wymagane narzędzia do montażu pionowego i poziomego</p> 
Miska WC wisząca	<p>do podtynkowych zbiorników splukujących odpływ poziomy bez kołnierza objętość splukiwania 3/5 l zestaw mocujący w komplecie z ceramiki sanitarnej ukryte mocowania</p> 
Deska sedesowa	<p>z pokrywą wolnoopadająca</p>

	demontowalna materiał: Duroplast
Miska WC wisząca dla niepełnosprawnych	<p>do podtynkowych zbiorników splukujących odpływ poziomy bez kołnierza objętość splukiwania 3/5 l zestaw mocujący w komplecie z ceramiki sanitarnej 70 cm, dla osób niepełnosprawnych, z półkrytymi mocowaniami</p> 
Stelaż do umywalki dla niepełnosprawnych	<p>wysokość zabudowy 1,13 m do montażu przyściennego lub montażu w ścianie szkieletowej rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny ustalone przyłącza do obiektu materiał mocujący trzpienie mocujące do umywalki M10, z mocowaniem ceramiki rozstaw śrub zmienny kolanko odpływu DN 50 uszczelka Ø 32 mm 2 izolowane akustycznie przyłącza armatury DN 15</p> 
Umywalka niepełnosprawnych	<p>z 1 otworem z przelewem 650x 550 mm zestaw mocujący w komplecie z ceramiki sanitarnej</p>

	
<p>Umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień</p>	<p>Umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2" z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatur z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC perlator 5,7 l/min giętkie węże przyłączeniowe zawór zwrotny sitka do zanieczyszczeń ze zintegrowanym elektrozaworem system szybkiego montażu 7 programów wstępnych</p> <ul style="list-style-type: none"> • automatyczne splukiwanie • dezynfekcja termiczna • tryb czyszczenia <p>• dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota znak CE I klasa głośności według normy DIN 4109 klasa bezpieczeństwa IP 57 min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar</p> 
<p>Syfon umywalkowy 1 1/4"</p>	<p>do umywalk ze stałą rurą nurkową przyłącze ściennie rozeta przesuwna</p> 
<p>Stelaż do pisuaru</p>	<p>wysokość instalacji 1,13 i 1,30 m do uruchamiania ręcznego lub za pomocą układu na podczerwień do montażu przyściennego lub montażu w ścianie szkieletowej rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna</p>

do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
przyłącza obiektów z przestawialną wysokością
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
kolanko odpływu DN 50
sworznie mocujące M8, z mocowaniem ceramiki
przyłączenie dopływu i zestaw dopływowy
zespół wodny z zaworem stop
ciśnienie przepływu min 0,5 bar
ciśnienie robocze max. 10 bar
zestaw pomocniczy do przepłukiwania
element roboczy sprawdzony fabrycznie
podłączenia wody 1/2" z gwintem zewnętrznym
skrzynka do podłączenia zasilania 230 V
skrzynka instalacyjna z uszczelką
kominek rewizyjny do zestawów do gotowego
montażu o wymiarach 116 x 144 mm



Elektronika na podczerwień do
pisuaru zasilanie 230V

z czujnikiem podczerwi do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
głowica z elektrozaworem i filtrem zanieczyszczeń
przycisk uruchamiający 116 x 144 mm
ciśnienie przepływu min 0,5 bar
ciśnienie robocze max. 10 bar
7 programów wstępnych
• automatyczne splukiwanie
• tryb czyszczenia
wstępne splukiwanie włącz/wyłącz
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota
regulowany czas splukiwania (opcjonalnie ustawienie ręczne)
znak CE





Stelaż WC dla niepełnosprawnych

ze zbiornikiem splukującym do WC 6 l
do misek WC o wysięgu 70 cm
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu
materiał mocujący
kontrola TÜV
2 sworznie mocujące WC
mocowanie ceramiki
rozstaw śrub 180/230 mm
kolanko odpływowe z polietylenu Ø 90 mm
regulacja głębokości zabudowy
kształtka redukcyjna Ø 90/110 mm
zestaw dopływowy i odpływowy
pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami:
2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania
armatura I klasy głośności
izolowana przeciwroszeniowo
przyłącze wodne 1/2" z wbudowanym zaworem kątowym i przyłączem



Stelaż do wspaników dla niepełnosprawnych

do mocowania uchwytów dla niepełnosprawnych w lekkich ścianach szkieletowych lub instalacjach przyściennych szerokość 0,31 m
rama stalowa, powlekana proszkowo
płyta ze sklejki wodoodpornej
materiał mocujący

	
<p>Stelaż do umywalki dla niepełnosprawnych</p>	<p>do baterii jednocierowej lub ściennej wysokość zabudowy 1,13 m z podtynkowym syfonem kanalizacyjnym Ø 50 mm do montażu przyściennego lub montażu w ścianie szkieletowej rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny ustalone przyłącza do obiektu montaż pojedynczy lub na szynach z szybką regulacją i blokadą wysokości materiał mocujący kontrola TÜV trzczenie mocujące do umywalki M10, z mocowaniem ceramiki rozstaw śrub zmienny 2 izolowane akustycznie przyłącza armatury DN 15 podtynkowy syfon kanalizacyjny do montażu podtynkowego z płytką uruchamiającą ze stali szlachetnej mosiężne kolanko odpływu chromowane z regulacją wysokości</p> 
<p>Przycisk elektroniczno - pneumatyczny do spłukiwania WC,</p>	<p>z dodatkowym uruchomieniem manualnym z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC</p>

do splanowania jednofunkcyjnego
do zbiornika splukujacego do WC GD 2
serwomotor
wbudowa w sciane
przycisk uruchamiajacy 156 x 197 mm
zamocowanie zakryte
7 programow wstepnych
• automatyczne splukiwanie
• tryb czyszczenia
wstepne splukiwanie wlacz/wylacz
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomoca pilota
regulowana wielkosc splukiwania (3-9l)
znak CE



Umywalka podwojna 120 cm





z 2 otworami , 2 otwory
z przelewem
1200 x 480 mm
zestaw mocujacy w komplecie
z ceramiki sanitarnej
antybakteryjna, latwa do czyszczenia powloka



Pisuar

podlaczenie wody z tylu
objemosc splukiwania 1l
zestaw mocujacy w komplecie
z ceramiki sanitarnej



<p>Pojedynczy wieszak łazienkowy</p>	<p>Wieszak pojedynczy wiszący montowana do ściany Materiał: szkło/mosiądz Kolor: chrom Pokryty lśniącą chromowaną powłoką</p> 
<p>Pojemnik na ręczniki papierowe</p>	<p>Materiał Stal mat Sposób montażu Naścienny Sposób uzupełniania Zbiornik wielokrotnie uzupełniany Sposób dozowania Manualny</p> 
<p>Dozownik mydła w płynie</p>	<p>Dozowanie Ręczne Kolor Srebrne Materiał Szkło Rodzaj Naścienne</p> 
<p>Szczotka do wc</p>	<p>Szczotka WC komplet z serii akcesoriów łazienkowych chromowaną. Montaż ścienny.</p> 
<p>Lustro uchylne</p>	<p>Wymiary: 60 x 45 x 0,5 cm. Prawe. Zakres regulacji kąta nachylenia 0° - 22°. W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej uchwyt do regulacji kąta nachylenia. Stal nierdzewna, powierzchnia matowa. Grubość lustra 5mm.</p>

